



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00005

№ ПС 00206

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД
ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК" (ООО "НЗГУ"). Адрес: 630123, Новосибирская
область, г. Новосибирск ул. Аэропорт, д. 56. ОГРН: 1145476020557.
Телефон: +73832431111. Факс: +73832431111. E-mail: nzgu@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД
ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК" (ООО "НЗГУ"). Адрес: 630123,
Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Аэропорт, д. 56. ОГРН:
1145476020557. Телефон: +73832431111. Факс: +73832431111.
E-mail: nzgu@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия
Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800)700-22-56, ОГРН
1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 24.01.2020.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Блок-контейнеры утепленные, типа "СЕВЕР", для установки
электроагрегатов и технологического оборудования, т.м. "НЗГУ",
модели: УБК-3, УБК-4, УБК-5, УБК-5,5, УБК-6, УБК-7, УБК-8,
УБК-9, УБК-10, УБК-11, УБК-12, УБКС-3, УБКС-4, УБКС-5,
УБКС-5,5, УБКС-6, УБКС-7, УБКС-8, УБКС-9, УБКС-10, УБКС-11,
УБКС-12. ТУ 29.20.21-001-32166363-2017. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», код ОКПД2
29.20.21.
Приложение, табл. 21. II степень огнестойкости.
(см. приложение на бланке № 00204)

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 00005/ЕМ-16 от 24.03.2017 года.
ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 24.01.2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

ТУ 29.20.21-001-32166363-2017

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.03.2017 по 23.03.2022

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00005

№ ПС 00204

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Предел огнестойкости ограждающих стеновых конструкций из окрашенных металлических листов толщиной от 0,7 мм до 2 мм, с заключённым между ними утеплителем из негорючей минеральной ваты плотностью 150 кг/м³, общей толщиной от 100 до 150 мм – EI60 по ГОСТ 30247.1-94;

Предел огнестойкости бесчердачных покрытий (кровли) из окрашенных металлических листов толщиной от 0,7 мм до 2 мм, с заключённым между ними утеплителем из негорючей минеральной ваты плотностью 150 кг/м³, общей толщиной 100 мм – RE15, при испытаниях под нагрузкой 320 кг/м² по ГОСТ 30247.1-94.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

